


◆◆◆ 貴重なご意見ありがとうございました ◆◆◆

皆さんからのご意見にお答えします。

(2022年1月分)



ご意見		回答
<p>室内の換気について</p> <p>自習室の窓が閉め切っているが、コロナ急増中の今、危険だと思う。自分で窓をあけたりしているが、できれば職員さんにしてもらいたい。(すべての部屋の窓の開閉をしてもらえないので・・・)</p>		<p>ご意見をいただき、ありがとうございます。</p> <p>当館では、各部屋の換気設備の性能を確認し、厚生労働省の推奨する換気基準(1人当たり30m³/時)を満たす範囲内の座席数に調整しています。</p> <p>また、館内(3箇所)にCO2モニターを置いて確認しており、危険な値になる場合は窓の開閉を行うようにしています。</p> <p>なお、各部屋のドアは開いた状態で密室にはなっていないことや、座席数制限を行っていることから、二酸化炭素濃度が危険な値になることは今のところ発生しておりません。</p> <p>ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。</p>