

◆◆◆ 貴重なご意見ありがとうございました ◆◆◆

皆さんからのご意見にお答えします。

(2024年6月分)



ご意見		回答
<p>エアコンをつけて下さい</p> <p>本日、2Fの室温が30.1℃(図書館2Fの白色の温度計で確認済)となっていました。ものすごく暑くて、湿気もあるため、図書館で過ごしたいですが、体調不良になりそうでした。せめて、28℃を超えたらエアコンをつけて下さい。扇風機は数に限りがあり、しんどいです。</p>		<p>ご意見をいただき、ありがとうございます。</p> <p>徳島大学の冷房期間は7月1日から9月15日まで、設定温度は28℃となっていますが、冷房期間以外でも、熱中症等の恐れがある場合等は冷房を入れますので、カウンターまでお知らせください。</p> <p>室温の他、湿度等も考慮して検討しますので、室温28℃以上で一律エアコンを入れるということは難しいですが、確認の上、対応させていただきます。</p> <p>また、閲覧室の場所により温度に差があるようですので、他の座席等への移動も試していただけますと幸いです。</p>
<p>温度が暑いです。</p> <p>エアコンが早く動いてほしいです。</p> <p>暑すぎます。</p>		<p>ご意見をいただき、ありがとうございます。</p> <p>この日は気温が高く、全館冷房を入れたのですが、今年初めてだったため、確認ミスでエアコンの設定の切り替えが出来ておらず、生命科学閲覧室だけ、暫くの間暖房運転をしてしまっておりました。(数時間後に気が付き、冷房に切り替えました。)不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。</p> <p>今後このような事態がございましたら、カウンターにその旨申し出ていただければ、すぐに確認と対応をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。</p>