

◆◆◆ 貴重なご意見ありがとうございました ◆◆◆



みなさまからのご意見にお答えします。

(2025年7月分)

ご意見		回答
6月頃から勉強のために図書館を利用していますが暑すぎます。カウンターで意見を伝えたところ、「人が生活できる温度」の基準を満たしていると反論されましたがそういう問題ではありません。快適に過ごせる温度まで下げてほしいです。これは僕個人ではなく多くの人が感じていることですので早急の改善を要求します。反論したいなら一度アンケートでも取ってみてください。		ご意見ありがとうございます。 図書館では、大学の定める空調期間（7月1日）から冷房運転を行っておりますが、6月16日から一部の室等で、暑さ指数（WBGT値）や室温を参考にしながら、空調期間を前倒ししております。 こちらの説明不足で、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。 冷房の温度設定は大学の定める基準に基づき、室温28度を目安としております。 各部屋には温湿度計を設置し、随時確認しながら設定温度を下げる等、調節運転を行っておりますので、暑すぎると感じた場合は、カウンターまでお知らせください。